



Sace S.p.A. - Italy

Warranty Report

per
ACS 50 / 100 / 140 / 150 / 350

ACS550 / ACH550 Telai da R1 a R4

Al fine di rendere agevoli e rapide le procedure di sostituzione in garanzia dell'inverter guasto si prega di compilare le informazioni sottoriportate ed inviare il modulo completo al seguente numero di fax: **02-24143979** all'attenzione della sig.ra **Giuliana Magni** (tel. 02-24143882).

Identificazione del drive o del modulo guasto

Data messa in servizio	Codice ACS(H) guasto	Numero di serie inverter
	Codice modulo/opzione guasto	Numero di serie del modulo/opzione

Identificazione del cliente - Indirizzo a cui si vuole venga spedito l'inverter / opzione in garanzia

Nome e Cognome	Ditta		
Indirizzo			C.A.P.
Città		Telefono	

Codice guasto

Codice guasto / fault numero (da 1 a 35)	
--	--

Descrizione del guasto (selezionarne solo uno con una X)

<input type="checkbox"/>	Corto circuito	<input type="checkbox"/>	Sovratemperatura inverter	<input type="checkbox"/>	Reattanze / filtri
<input type="checkbox"/>	OPEX Link	<input type="checkbox"/>	Sovratemperatura motore	<input type="checkbox"/>	Guasto chopper
<input type="checkbox"/>	Sovratensione	<input type="checkbox"/>	Opzione Fieldbus	<input type="checkbox"/>	Scheda OMIO guasta
<input type="checkbox"/>	Sottotensione	<input type="checkbox"/>	Altro modulo opzionale	<input type="checkbox"/>	Riservato / Errore Hardware
<input type="checkbox"/>	Perdita fase alimentaz.	<input type="checkbox"/>	No Comm / Guasto I/O	<input type="checkbox"/>	Sonda termica interna guasta
<input type="checkbox"/>	Perdita fase motore	<input type="checkbox"/>	Guasto pannello di controllo	<input type="checkbox"/>	Err. interno lettura corrente
<input type="checkbox"/>	Sovracorrente	<input type="checkbox"/>	Unità completamente spenta	<input type="checkbox"/>	Config file / Drive ID
<input type="checkbox"/>	Guasto a terra	<input type="checkbox"/>	Esplosione o arco	<input type="checkbox"/>	Altro guasto (da spiegare sotto)

Breve descrizione dell'evento del guasto:

Si prega di spedire l'inverter guasto **in porto franco, entro e non oltre le 2 settimane** dal ricevimento del pezzo sostituito in garanzia, al seguente indirizzo: **ABB Sace S.p.A. - viale delle Industrie 18 - 20010 Vittuone -MI-** all'attenzione del sig. **Bodini**